

ZP 271.5.2022

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 5/2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2022

Wójt Gminy Górzycza działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie **„Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycza gmina Górzycza**

Pytanie i odpowiedzi do treści SIWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać remont jednego ujęcia – studni głębinowej poprzez wymianę pompy głębinowej, rur wznosnych oraz wykonanie nowej obudowy termoizolacyjnej typu Lange

Odp. tak

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać dwa zbiorniki wody uzdatnionej stalowe V 150m³.-

Odp. tak

3. Jakie są wymiary zewnętrzne istniejącego zbiornika wód popłucznych i budynku SUW?

Odp.

- zbiorniki wód popłucznych (3 studnie) ok. 1,5 m x 3,5 m
- budynek SUW ok. 24,5 m x 6,5 m x 4,0 m

4. Jaki jest główny materiał konstrukcyjny przeznaczonych do rozbiórki - obydwu zbiorników magazynowych wody, zbiornika wód popłucznych i budynku SUW? Czy są to konstrukcje żelbetowe?

Odp.

- zbiorniki magazynowania wody – konstrukcja żelbetonowa
- zbiorniki wód popłucznych – studnie betonowe
- budynek SUW – konstrukcja tradycyjna ceglana

5. Czy należy usunąć całe zbiorniki razem z podstawą, czy można zostawić część podziemną, która nie będzie ingerowała w fundamenty i konstrukcję nowego budynku SUW?

Odp. Należy usunąć całe zbiorniki z podstawą

6. Czy posiadają Państwo zdjęcia obiektu i terenu SUW Górzycza i mogą je udostępnić? –

Odp. zdjęcia w załączeniu

7. Czy Zamawiający przewiduje obniżenie gwarancji do 60 miesięcy? Gwarancja 120 miesięcy spowoduje uwzględnienie konieczności wymiany niektórych urządzeń ze względu na zużycie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje obniżenia okresu gwarancji.