

E. Łagowski

WPŁYNĘŁO	
do Urzędu Gminy w Górzycy	
2023-05-15	41528
Ilość załączników / nr rejestru	
Podpis: <i>Łagowski</i>	EW E

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Sycznia 67, 66-300 Międzyrzecz



EWE energia sp. z o.o.
ul. 30 Sycznia 67
66-300 Międzyrzecz



123 800 000



robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Urząd Gminy
w Górzycy
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Dotyczy: Uzgodnienie planowanych robót budowlanych polegających na przebudowie dróg 05 maj 2023 r.
w miejscowości Górzycy.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia planowanych robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w miejscowości Górzycy, EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia **pozytywnie/negatywnie** przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Przed rozpoczęciem prac nad gazociągiem należy dokonać odkrywki ręcznej gazociągu w celu ustalenia głębokości jego posadowienia.
2. Gazociąg zaznaczony kolorem pomarańczowym długości około 25 mb, należy przełożyć poza pas jezdni, koszty przełożenia pokrywa Inwestor projektowanej drogi.
3. Na gazociąg Dn 63, który będzie znajdował się pod projektowaną nawierzchnią parkingu należy nałożyć dwudzielną rurę osłonową DN 110,
4. Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika i wjazdów należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.
5. W przypadku, gdy w obszarze przebudowywanej drogi występuje skrzynka uliczna do zasuwn, oraz słupek oznacznikowy- regulacja wysokości w/w armatury spoczywa na Inwestorze przebudowy drogi.
6. Z uwagi na częściowe przykrycie gazociągu kostką brukową, Inwestor w/w przebudowy drogi nie będzie wnosił sprzeciwu w przypadku konieczności wykonywania prac eksploatacyjnych, awaryjnych lub przyłączeniowych na nowo wykonanym odcinku chodnika.

[Signature]

7. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.

8. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

9. **Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**

10. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.

11. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.

12. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO

Robert Łagowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

Zarząd
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego
NIP: 778-13-59-052

Krzysztof Noga, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Regon: 639624958

