

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

GWOS.6220.12.15.2020

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., zwanej dalej ustawą o *oos*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2020 r., przedłożonego przez Inwestora „OLI-ROL” Spółka z o.o., Przyborów 27, 66-436 Słońsk, w imieniu którego wystąpił na mocy pełnomocnictwa Pan Stanisław Nazwalski w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia”,
- 2) Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4220.617.2020.DB z dnia 14 października 2020 r. (15.10.2020 r. – data wpływu do tut. urzędu) oraz z dnia 2 grudnia 2020r.(03.12.2020r. – data wpływu do tut. urzędu) znak pisma: WZŚ.4220.617.2020.DB,
- 3) Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak: NS.NZ.454.1.28.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. (16.11.2020 r. – data wpływu do tut. urzędu) oraz z dnia 10 grudnia 2020r.(14.12.2020r. – data wpływu do tut. urzędu) znak pisma: NS.NZ.454.1.28.2020,
- 4) Opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.ZZŚ.1.435.269m.2020.EM z dnia 26 października 2020 r. (03.11.2020 r. – data wpływu do tut. urzędu) oraz z dnia 30 listopada 2020r. (03.12.2020r. – data wpływu do tut. urzędu) znak pisma: PO.ZZŚ.1.435.269m.2020.EM,

Orzeka

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ”Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycy, województwo lubuskie.”

II. Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ”Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycy, województwo lubuskie.” jest załącznikiem niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 29 września 2020 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora „OLI-ROL” Spółka z o.o., Przyborów 27, 66-436 Słońsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie.”

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek w dniu 01.10.2020r. Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 2 października 2020 roku (znak: GWOŚ.6220.12.3.2020). Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 02.10.2020 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy zgodnie bowiem z art. 74 ust. 3 ustawy o oś, w tych okolicznościach stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycza.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o oś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 2 października 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku ze złożeniem wniosku Wójta Gminy Górzycza o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, w dniu 15 października 2020 r. Wójt Gminy Górzycza otrzymał pismo znak: WZŚ.4220.617.2020.DB, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając art. 64 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowaną inwestycję wyniesie do ok. 2,05 ha.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o oos, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich lub leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Zamierzenie to zlokalizowane będzie poza formami ochrony przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 znajduje się w odległości ok. 0,1 km od terenu realizacji inwestycji. W odległości ok. 0,4 km od planowanego lokalizacji elektrowni położony jest Park Krajobrazowy „Ujście Warty”.

Zamierzenie to położone będzie poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych, a także poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 40, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry; osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW600017189686 o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa jest to silnie zmieniona część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrażone.

Rozpatrywane przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie to polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która realizowana będzie na działce o nr ewid.: 856/2 obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, powiat ślubicki, województwo lubuskie. Na cele omawianej farmy wykorzystana zostanie cała powierzchnia działki, tj. 2,05 ha. Teren ten nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar przedsięwzięcia stanowią grunty orne o klasach bonitacyjnych RIV i RV. Otoczenie inwestycji stanowią tereny upraw rolnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości nie mniejszej niż 39 m od granicy działki objętej inwestycją w kierunku północno – zachodnim. W ramach analizowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną, m.in.:

- panele fotowoltaiczne o mocy do 1,6 MW,
- inwertery,

- stacja transformatorowa o wymiarach: długości do 10 m, szerokości do 5 m, wysokości do 4 m z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz komory transformatorowej,
- sieć kablowa niskiego i średniego napięcia,
- drogi dojazdowe, które w tym przypadku stanowić będą wolne przestrzenie pomiędzy rzędami panelami oraz przestrzeń pozostawiona przy ogrodzeniu,
- ogrodzenie.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Występować będzie emisja hałasu i nieorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Zarówno transport elementów konstrukcyjnych i infrastruktury technicznej, jak i prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne toalety. Powstawać będą przede wszystkim odpady „budowlane” z grupy 17 wg Katalogu odpadów. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącą emisją zanieczyszczeń do powietrza, czy emisją hałasu. Występować będzie nieorganizowana emisja do powietrza związana z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (prace serwisowe). Źródłem emisji hałasu będzie transformator oraz falowniki. Transformator usytuowany zostanie w obiekcie kontenerowym, które stanowić będą izolację akustyczną dla tego urządzenia. Biorąc pod uwagę wskazane środki minimalizujące, a także skalę i rodzaj inwestycji brak jest przesłanek do uznania oddziaływania w tym zakresie za znaczące.

Funkcjonowanie elektrowni nie będzie związane z powstawaniem ścieków. Panele będą czyszczone sporadycznie wodą zdemoralizowaną dowożoną beczkowozami lub w technologii bezwodnej przy użyciu obrotowej szczotki. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo na teren działki. Działalność elektrowni może być źródłem niewielkich ilości odpadów, które będą powstawać podczas prac serwisowych. Odpady te będą zagospodarowywane przez podmiot wykonujący te prace.

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczania zużycia paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Inwestycja, ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 26 października 2020 roku (03.11.2020 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NS.NZ.454.1.28.2020, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie.” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja ma obejmować realizację elektrowni fotowoltaicznej „Czarnów 1” o mocy całkowitej do 1,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moduły fotowoltaiczne zostaną umieszczone na konstrukcjach wsporczych niezwiązanych stale z gruntem. Energia elektryczna produkowana przez urządzenia, będzie poprzez połączenia kablowe przekazywana do falowników, w których prąd stały zmieniany jest na prąd przemienny i przekazywany poprzez stacje transformatorowe do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Inwestor planuje również realizację urządzeń zabezpieczających i monitorujących oraz oświetlenia i ogrodzenia działki. Drogi technologiczne i dojazdowe nie zostaną utwardzone w czasie realizacji czy eksploatacji inwestycji, planuje się tylko ich wydzielenie w przestrzeniach Strona 2 z 2 między modułami i przy pasie ogrodzenia. Dojazd do działki o nr ewid. 856/2, obręb 0003 Czarnów, gmina Górzycza zapewnią drogi lokalne, gminne i powiatowe zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Przewidywany okres eksploatacji inwestycji wynosi ok. 25 lat.

Nie zakłada się konieczności wykorzystywania wody do celów socjalno- bytowych poza czasem realizacji inwestycji. W trakcie budowy założono zabezpieczenie powstających ścieków bytowych poprzez gromadzenie ścieków szczelne zbiorniki typu TOI-TOI i okresowe ich wywożenie przez specjalistyczne firmy. Moduły fotowoltaiczne zmywane będą wodą deszczową, a w przypadku większych zabrudzeń wodą z sieci wodociągowej dostarczaną w beczkowozie z niewielką ilością detergentów biodegradowalnych. Planowane jest wykorzystanie transformatora suchego lub w razie niemożności zastosowania tej technologii szczelnej misy olejowej przez co zabezpieczone zostanie środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym wyciekiem paliwa. Po przewidywanym okresie eksploatacji obszar działki zostanie uporządkowany i przywrócony w całości dla wykorzystania przyrodzie. Podczas eksploatacji zalecane jest wykonywanie przeglądów serwisowych oraz gromadzenie i bieżący wywóz powstających w ich trakcie odpadów.

Zgodnie z założeniem inwestora planowana inwestycja nie będzie wpływała na środowisko. Brak poboru wody, wytwarzania odpadów, nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza ani emisji hałasu. Wody opadowe i roztopowe spływać będą bezpośrednio w teren działki. Niedogodności związane z wzmożonym hałasem czy zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza odczuwalne będą przede wszystkim w czasie realizacji i rozbiórki założenia inwestycyjnego.

Sam obszar inwestycyjny znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW600040 oraz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) kodzie PLRW600017189686 „Racza Struga do dopł. z Czarnowa” Odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i maszyn wykorzystywanych w trakcie realizacji, eksploatacji czy likwidacji inwestycji wpływa na wzrost bezpieczeństwa środowiska gruntowo- wodnego w obrębie terenu inwestycji.

Najbliżiej zlokalizowane obszary ochrony to: obszary Natura 2000- obszary ptasie „Ujście Warty” (ok. 0, 01 km); obszary Natura 2000- obszary siedliskowe „Ujście Warty” (ok. 0, 01 km); użytki ekologiczne „Polny” (ok. 0, 07 km) i „Długa Murawa” (ok. 0,87 km); Park Krajobrazowy „Ujście Warty” (0, 36 km); otulina Parku Narodowego „Ujście Warty” (ok. 0, 36 km) i sam obszar parku (ok. 1,69 km).

Dnia 3 listopada 2020 roku Wójt Gminy Górzycza otrzymał opinię znak PO.ZZŚ.1.435.269m.2020.EM, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Czarnów 1” o mocy do 16

MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie."

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa elektrowni słonecznej składającej się z wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o mocy całkowitej do 1,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o nr ewid. 856/2 obręb: Czarnów, gm. Górzycza o łącznej powierzchni 2,05 ha. Powierzchnia biologicznie czynna - wyniesie min. 1,35 ha. Powierzchnia zajęta przez urządzenia elektrotechniczne nie przekroczy 60 m² terenu. Inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości ok. 40 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- posadowienie konstrukcji wsporczych do montażu modułów fotowoltaicznych,
- montaż modułów fotowoltaicznych,
- montaż wysokiej klasy inwerterów o mocy np. 50 - 250 kW,
- wykonanie połączeń kablowych,
- wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej,
- montaż urządzeń i aparatury zabezpieczającej, monitorującej,
- budowa oświetlenia obiektu,
- wykonanie ogrodzenia.

Moduły fotowoltaiczne przytwierdzone zostaną bezpośrednio do konstrukcji systemowych. Konstrukcje składać się będą ze stojaków stalowych wbijanych do ziemi na głębokość do 2,50 m oraz poziomych i pionowych profili nośnych. Stojaki osadzone będą w gruncie za pomocą specjalnych maszyn (palownice). Cała konstrukcja wykonana zostanie ze stali ocynkowanej. Moduły będą skierowane w stronę południową. Będą w pozycji pionowej lub nachylone do ziemi pod kątem ok. 30 stopni.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego planuje się budowę stacji transformatorowej 0,4/1,5 kV o mocy nieprzekraczającej 2 [MVA]. Planuje się stację typu kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia i rozdzielni średniego napięcia oraz komory transformatorowej. Wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 10 m, szerokość do 5 m, wysokość do 4 m). Dopuszcza się realizację zespołu kontenerów w postaci jednego lub dwóch kontenerów o łącznych wymiarach nieprzekraczających wynikiem sumy powierzchni dwóch kontenerów. Stacja posadowiona zostanie na podsypce żwirowej zagłębionej do 0,4 m lub o płycie betonowej.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych (technologicznych). Drogami dojazdowymi – bez ich wydzielania- będą wolne przestrzenie pomiędzy rzędami paneli oraz przestrzenie przy ogrodzeniu. Przestrzenie te nie będą utwardzane na etapie realizacji inwestycji, jej eksploatacji czy ewentualnej likwidacji za względu na dobrą nośność gruntu. Nie przewiduje się również budowy placów manewrowych i miejsc parkingowych. Dojazd do miejsca budowy i w czasie eksploatacji zapewniony drogą lokalną dz. nr 879 oraz drogą gminną (ulica Stańska), dz. nr 777 i dalej drogą powiatową nr 1316 F.

Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony z siatki w celu zapewnienia możliwości migracji małym zwierzętom.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych, na których posadowiona zostanie instalacja.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. W zasięgu jej oddziaływania

nie występują ujścia rzek, obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani tereny szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z art.63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600040 Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z2016 r., poz.1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły, Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że etap realizacji inwestycji związany będzie z usunięciem warstwy glebowej w wyniku prowadzonych wykopów pod planowaną do ułożenia infrastrukturę podziemną (linie kablowe łączące poszczególne elementy nowoprojektowanej elektrowni). Zmiana przekształceń warstwy ziemi będzie miała charakter miejscowy i ograniczać się będzie ściśle do miejsca prowadzonych wykopów, a uzyskane z nich masy ziemne zostaną w całości ponownie wykorzystane do zasypania ułożonych w nich przewodów. Oddziaływania te będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały, ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem prace montażowo-budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem tylko sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, a generowane przez pracowników ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach typu Toi Toi i wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowane firmy.

Również na etapie eksploatacji właściwy sposób postępowania z odpadami gwarantuje zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Na tym etapie inwestycji powstawać będą odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. W fazie eksploatacji elektrowni nie przewiduje się powstawania odpadów za wyjątkiem odpadów powstających podczas prowadzenia prac konserwacyjnych prowadzonych przez podmioty świadczące takie usługi. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne będą odbierane przez specjalistyczne firmy, posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z poborem wody (za wyjątkiem wody wykorzystywanej do mycia paneli, która dostarczana będzie beczkowozami). Panele czyszczone będą przy użyciu czystej wody bez domieszki jakiegokolwiek substancji czyszczącej. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych, na których posadowiona zostanie instalacja, Projektowana elektrownia będzie instalacją nie wymagającą stałej obsługi. W stacji transformatorowej zastosowany zostanie suchy transformator, W przypadku konieczności zastosowania transformatora olejowego, zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego realizowane będzie poprzez instalację

indywidualnej misy olejowej, która wykonana zostanie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność będzie wystarczająca aby pomieścić minimum 100% zawartości oleju w transformatorze.

Z uwagi, iż inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ww. jednolitych części wód i nie będzie stanowiła zagrożenia nieosiągnięcia określonych dla tych wód celów środowiskowych.

W dniu 14.10.2020r. wpłynął wniosek Pana Macieja Mazurczaka jako strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie”. We wniosku Pan Maciej Mazurczak wniósł uwagi do prowadzonego postępowania. W odpowiedzi na w.w. pismo inwestor uwzględnił zgłoszone uwagi i wnioski.

W związku z wnioskiem od strony postępowania i ustosunkowaniem się inwestora do uwag Wójta Gminy Górzycza pismami z dnia 18 listopada 2020r. zwrócił się o ponowną opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dnia 3 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Górzycza otrzymał opinię znak: WZŚ.4220.617.2020.DB, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 14 października 2020r., znak: WZŚ.4220.617.2020.DB.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 10 grudnia 2020 roku (14.12.2020 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NS.NZ.454.1.28.2020, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej ”Czarnów 1” o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie.*” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 3 grudnia 2020r. Wójt Gminy Górzycza otrzymał pismo znak: PO.ZZŚ.435.269m.2020.EM od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w którym podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 26.10.2020r. znak: PO.ZZŚ.435.269m.2020.EM. w ww. opinii Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy o *oos decyzja* o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 15 grudnia 2020 r., znak: GWOŚ.6220.10.13.2020, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 15 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy . Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 § 2 zdanie

drugie ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Organ po analizie dokumentów przedłożonych przez Inwestora, wniosku strony postępowania oraz opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ooś, przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. nazwą „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Czarnów 1" o mocy do 1,6 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.856/2, obręb 0003 Czarnów, Gmina Górzycza, województwo lubuskie.*”

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 oraz zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Z up. Wójta
mgr Anna Kwiek-Judycka
Sekretarz Gminy

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania (powyżej 10) – zgodnie z odrębnym obwieszczeniem
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł