

ZP 271.1.2021

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 1/2021

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2021

Wójt Gminy Górzycy działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie **na zaprojektowanie i budowę mikro instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Górzycy w ramach projektu „Wykorzystanie mikro instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytania do treści SIWZ:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? Zapis taki widnieje w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jednakże nie są stawiane przedmiotowym optymalizatorom żadne warunki.
2. Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia: " Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli PV na gruncie...". Czy zatem zamawiający wymaga umiejscowienia każdej z przedmiotowych instalacji na gruncie? Czy dla każdej z lokalizacji istnieją warunki umożliwiające montaż na gruncie?

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający wymaga optymalizatorów o minimalnych parametrach :
 - a) Zakres temperatury pracy -40°C do +85°C
 - b) Stopień ochrony IP68,
 - c) Zakres napięcia 16 – 90Wp
 - d) Maksymalny prąd wejściowy DC (IMAX) 12A
 - e) Maksymalna moc do 500W
2. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia zmienił zapis „ na gruncie” na zapis „ na działce”. Tylko na dwóch obiektach lokalizacja wskazana jest na dachu tj. Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury. Na pozostałych obiektach dopuszcza się umieszczenie instalacji na gruncie.