

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

GWOŚ.6220.17.9.2021

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą o *oos*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2021 r., przedłożonego przez Inwestora **firmę INVEST PV50 Sp. z o.o., Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice** w imieniu którego wystąpił na mocy pełnomocnictwa Pan Błażej Brasse w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia”,
- 2) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 14 października 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 14.10.2021 r.) znak pisma: WZŚ.4240.752.2021.PT
- 3) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, z dnia 11 października 2021 roku (12.10.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu) znak NZ.454.1.57.2021;
- 4) Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 18 października 2021 r. (20.10.2021 r. –data wpływu do tut. urzędu) znak pisma PO.ZZŚ.1.435.368m.2021.EM

Orzeka

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie jest załącznikiem niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 24 września 2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora INVEST PV 50 Sp. z o.o., Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni

fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat ślubicki, województwo lubuskie.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 30 września 2021 roku (znak: GWOŚ.6220.17.2.2021). Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 30.09.2021 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy zgodnie bowiem z art. 74 ust. 3 *ustawy o oś*, w tych okolicznościach stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 *ustawy o oś*, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 30 września 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ślubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy o mocy do 8 MW, na części działki o nr ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat ślubicki, województwo lubuskie, zajmującej powierzchnię ok. 41,87 ha. Łączna powierzchnia przeznaczona pod budowę (paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą) wyniesie do 13,3 ha. Przewiduje się, że budowa przedsięwzięcia realizowana będzie etapami (do 8 etapów).

W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy przewiduje się zastosowanie poniższych parametrów:

- łączna moc elektrowni do 8 MW;
- łączna ilość paneli fotowoltaicznych do 40 000 szt. (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym);
- moc pojedynczego panela fotowoltaicznego 200 – 1000 W;
- sposób montażu: na stalowo-aluminiowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie;
- łączna ilość kontenerów technicznych do 8 szt. (wymiary ok.: długość do 10 m, wysokość do 4 m, szerokość do 5 m);
- łączna ilość inwerterów do 400 szt.;

- łączna ilość transformatorów do 8 szt.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich lub leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Otoczenie działki nr ewid. 139/4 stanowią:

- od strony wschodniej kompleks leśny,
- od strony zachodniej grunty rolne,
- od strony północnej droga gminna (działka nr ewid. 138 obręb Górzycy) oraz grunt rolne,
- od strony południowej droga gminna (działka nr ewid. 141 obręb Górzycy) oraz grunty rolne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest także zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliżej położony obszar chroniony to obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001. Odległość tej formy ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 1,24 km.

Planowana inwestycja w części zlokalizowana jest w granicy projektowanego korytarza ekologicznego o nazwie „Ziemia Lubuska – północ”, wyznaczonego w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, (o przebiegu podanym na stronie: <http://geoserwis.gdos.gov.pl>). Rolą korytarzy ekologicznych jest zapewnienie łączności przyrodniczej w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Inwestycja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na ww. projektowany lądowy korytarz ekologiczny.

W związku ze złożeniem wniosku Wójta Gminy Górzycy o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, w dniu 14 października 2021 r. Wójt Gminy Górzycy otrzymał pismo znak: WZŚ.4220.752.2021.PT, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając art. 64 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie podając:

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych jednolitych częściach wód.

Omawiany teren znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Zarówno transport elementów konstrukcyjnych i infrastruktury technicznej, jak i prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety. Powstawać będą przede wszystkim odpady z grupy 15 i 17 wg Katalogu odpadów. Wszystkie odpady powstające w wyniku realizacji inwestycji będą gromadzone na placu budowy selektywnie, w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym do tego miejscu i będą na bieżąco (po wypełnieniu pojemników) usuwane z terenu inwestycji – przekazywane podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Etap użytkowania nie będzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący. Występować będzie niezorganizowana emisja do powietrza związana z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (prace serwisowe i ewentualne mycie paneli). Źródłem emisji hałasu będą stacje transformatorowe, których poziom mocy akustycznej wyniesie do 75 dB. Transformator zabudowany będzie w kontenerowej stacji, której jednym z zadań będzie wygłuszenie emitowanego hałasu. Hałas generowany przez inwertery wynosi nie więcej niż 35 – 40 dB i jest praktycznie niesłyszalny z odległości kilku metrów. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji, a także lokalizację elektrowni względem terenów podlegających ochronie akustycznej ocenia się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 1,7 km od planowanej inwestycji.

Ze względu na usytuowanie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych, oraz kabli energetycznych w ziemi brak będzie znaczącego oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego.

Funkcjonowanie elektrowni nie będzie związane z powstawaniem ścieków. Wody opadowe z paneli fotowoltaicznych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Inwestor planuje okresowe mycie paneli ok. 2 razy do roku (jeśli zajdzie taka konieczność). Panele powinny być myte przy wykorzystaniu jedynie wody i szczotki, ewentualnie myjki ciśnieniowej. Woda wykorzystywana do mycia będzie czysta, bez zastosowania środków chemicznych. W stacjach transformatorowych umieszczone zostaną transformatory suche lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów mokrych, zostaną zabezpieczone one, na wypadek wycieku oleju misami olejowymi, będącymi szczelnymi zbiornikami awaryjnymi, mającymi w 100% przejąć wyciekający olej. Zużyty olej chłodzący będzie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę. Działalność elektrowni może być źródłem niewielkich ilości odpadów, które będą powstawać podczas prac konserwacyjnych instalacji. Odpady te będą zagospodarowywane przez podmiot wykonujący te prace.

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczania zużycia paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Biorąc pod uwagę rodzaj oddziaływań, które mogą się kumulować oraz ich skalę, a także oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji inwestycji, brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych o znaczącym charakterze. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 11 października 2021 roku (12.10.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NZ.454.1.57.2021, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy o mocy do 8MW na działce o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie* w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach zauważył, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW na części działki o nr ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, woj. lubuskie, o powierzchni około 41,87 ha. Inwestycja realizowana będzie na obszarze 41,5 ha, a powierzchnia samych paneli fotowoltaicznych w rzucie poziomym wynosić będzie około 13,3 ha. Działka, na której planuje się inwestycję objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr IV /26 /1 1 z dnia 28 stycznia 2011 roku Rady Gminy Górzycy w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycy w obrębach Górzycy, Spudłów i Laski Lubuskie. Ww. część działki znajduje się w obszarze terenów rolnych o symbolu 4R.

W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy inwestor przewiduje zastosowanie poniższych parametrów:

- łączna moc elektrowni do 8,0 MW,
- łączna ilość paneli fotowoltaicznych do 40 000 sztuk (ilość paneli uzależniona będzie od mocy panelu, który ostatecznie użyty zostanie w projekcie budowlanym),
- moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego od 200 do 1000 W,
- panele fotowoltaiczne montowane na stalowo - aluminiowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie,
- łączna ilość kontenerów technicznych do 8 sztuk o wymiarach długości do 10 m, wysokości do 4 m, szerokości do 5 m,
- łączna ilość inwerterów do 400 sztuk,
- łączna ilość transformatorów do 8 sztuk.

Dojazd do elektrowni odbywać się będzie poprzez zjazd z drogi gminnej (z działki o numerze 138 lub 141, obręb Górzycy). Elektrownia zaprojektowana będzie jako bezobsługowa, obiekt będzie wyposażony w system monitoringu. Otoczenie działki nr 139/4 stanowi: od wschodu kompleks leśny, od strony zachodniej grunty rolne, od strony północnej droga gminna (działka nr 138) oraz grunty rolne, od strony południowej droga gminna (działka nr 141) oraz grunty rolne.

Obszar inwestycyjny znajduje się w pobliżu obszaru należącego do jednolitej części wód powierzchniowych „Racza Struga do dopływu z Czarnowa” PLRW600017189686 oraz podziemnych JCWPd GW600040 i jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne opisywanego obszaru. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym Natura 2000. Ponadto obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami zbiorników wód śródlądowych. Sama inwestycja nie wiąże się z poborem wody, więc odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i maszyn wykorzystywanych w trakcie realizacji, eksploatacji czy likwidacji inwestycji wpływa na wzrost bezpieczeństwa środowiska gruntowo-wodnego w obrębie jej terenu.

Odpady, które będą powstawały podczas realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji instalacji nie będą magazynowane na terenie farmy. Będą one zagospodarowane przez firmy prowadzące konserwacje i prace remontowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Emisja hałasu do środowiska będzie miała miejsce głównie w trakcie prac budowlanych (wykonywanie prac ziemnych, transport). Będzie to emisja krótkotrwała. Prace budowlane winny być wykonywane tylko w porze dziennej (między 6⁰⁰ - 22⁰⁰). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 1,7 km (budynek mieszkalny), natomiast zwarta zabudowa mieszkaniowa (miejscowość Górzycy) jest oddalona o około 2 km na wschód od planowanej inwestycji. Oddziaływanie w zakresie emisji pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez instalację będzie pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort życia ludzi.

Dnia 20 października 2021 roku Wójt Gminy Górzycy otrzymał opinię znak PO.ZZŚ.1.435.368m.2021.EM z dnia 18.10.2021 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą o oś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat ślubicki, województwo lubuskie”. W swojej opinii zawarł informacje:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonać do 40 000 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 400 sztuk inwerterów. Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na aluminiowo stalowych ramach połączonych z osadzonymi w gruncie podporami nośnymi. Konstrukcja wsporna będzie miała maksymalną wysokość do 4 m. Zastosowana zostanie konstrukcja z możliwością regulacji kąta nachylenia. Zaplanowano wykonanie maksymalnie do 8 sztuk konwerterów stacji transformatorowej o maksymalnej powierzchni do 50 m² każdy.

W stacjach transformatorowych umieszczone zostaną transformatory suche lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów mokrych, zostaną zabezpieczone one, na wypadek wycieku oleju misami olejowymi, będącymi szczelnymi zbiornikami awaryjnymi, mającymi w 100% przejąć wyciekający olej. Zużyty olej chłodzący będzie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę. Dodatkowo ww. transformator zostanie umieszczony wewnątrz kontenera. Całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie, który nie jest objęty formami przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098). W zasięgu jej oddziaływania nie występują główne zbiorniki wód podziemnych, ani tereny szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600040 Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz. U. l201,6 r., poz.1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd GW600040 podlegają ochronie z uwagi na wykorzystanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych prace na etapie realizacji, przedsięwzięcia nie będą generować presji oddziałujących na zasoby wodne. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonaniu wszystkich prac z należytą dbałością i właściwą eksploatacją i konserwacją sprzętu maszyn i środków transportu wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Funkcjonowanie inwestycji nie będzie związane z poborem wody powierzchniowej, w związku z czym nie spowoduje zmian wartości wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych ani istotnych zmian w morfologii ww. JCWP o kodzie RW600017189686. Nie będzie również

wymagało poboru wód podziemnych, zatem nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy ww. JCWPd GW600040. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą do gruntu poprzez planowaną do wykonania sieć drenarską pozwalającą na prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju czy też cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod każdym transformatorem znajdować się ma szczelna miska olejowa, będąca w stanie zmagazynować 100% oleju.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, skalę i zasięg oddziaływania oraz przy zastosowaniu rozwiązań technologicznych i technicznych minimalizujących negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko stwierdzić należy, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania dla wód powierzchniowych i podziemnych jak również nie będzie miało wpływu dla założonych celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1967).

Z Przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne zapewniają jego ochronę.

Zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy o ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 25 października 2021 r., znak: GWOŚ.6220.17.7.2021, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekracza 10, zawiadomienia dokonano również w formie obwieszczenia przez udostępnienie go w dniu 25 października 2021 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy. Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 § 2 zdanie drugie ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Organ po analizie dokumentów przedłożonych przez Inwestora, wniosku strony postępowania oraz opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ooś, przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. nazwą „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy o mocy do 8MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Gorzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie*”.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 oraz zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania (powyżej 10) – zgodnie z odrębnym obwieszczeniem
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł