

Górzycy dnia 04.02.2021 roku

ZP 271.1.2021

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 1/2021

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2021

Wójt Gminy Górzycy działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie **na zaprojektowanie i budowę mikro instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Górzycy w ramach projektu „Wykorzystanie mikro instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytania do treści SIWZ:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z dnia 27-01-2021r:

- 1) Czy optymalizatory mają zostać zastosowane dla każdej z przedstawionych lokalizacji?
- 2) Proszę o doprecyzowanie wymagań stawianych optymalizatorom w zakresie "zakresu napięcia 16-90Wp". Czy zaszła tu omyłka pisarska i chodziło o "V" ? Czy zdefiniowany zakres napięć jest obligatoryjny, czy może można zaproponować inny przedział napięć pracy np 0-80V? Parametr ten nie wpływa na produkcję.

Odpowiedzi na pytania

1. Optymalizatory mają zostać zastosowane dla każdej z przedstawionych lokalizacji.
2. Zaszła pomyłka pisarska zamiast „ Wp” powinno być „V” Zamawiający dopuszcza inny przedział napięć pracy tj 0-80V

wz. WÓJTA
mgr Anna Kwiek-Judycka
Zastępca Wójta