

Górzycy, dnia 03.08.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Górzycy
ul. 1 Maja 1
69 - 113 Górzycy

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycy

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozbudowę posiadanego przez siebie systemu wizualizacji SCADA o Stację Uzdatniania Wody w m. Górzycy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozbudowę systemu wizualizacji SCADA .