

**Gmina Górzycza
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza**

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy postępowania:

**“Przebudowa dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka w miejscowości Czarnów
gmina Górzycza”**

WYJASNIENIA do SWZ

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym udziela poniższych wyjaśnień.

1. Proszę o informację czym spowodowane jest zastosowanie przez zamawiającego na drodze nawierzchni z eko-behatonu a nie behatonu?

Odpowiedź:

Zadanie objęte postępowaniem przetargowym obejmuje przebudowę dróg gminnych – ulica Mickiewicza i Krótka. Drogi te nie posiadają sieci kanalizacji deszczowej a odprowadzanie wód opadowych odbywa się powierzchniowo, na tereny chłonne. Taki sposób odprowadzania wód opadowych planowany jest także po przebudowie. Na odcinku ulicy Mickiewicza od drogi powiatowej nr 1316 F do budynku nr 15, o długości 170,0 mb i powierzchni 850,0 m², ze względu na niewielki spadek podłużny oraz ograniczoną powierzchnię poboczy, będzie mógł występować problem z właściwym odprowadzaniem wód opadowych. W związku z powyższym, Inwestor zaleca wykonanie na wskazanym odcinku nawierzchni w technologii eko, np. z wykorzystaniem kostki typu ekobehaton. Pozwoli to w pełni rozwiązać problem wód opadowych.