



S. Ciepłota
Wójt

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Urząd Gminy
w Górzycy
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy



EWE energia sp. z o. o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz



123 800 000



robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Dotyczy: Uzgodnienie planowanych robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w miejscowości Żabice. 05 maj 2023 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia planowanych robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w miejscowości Żabice, EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia **pozytywnie/negatywnie** przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. **Przed rozpoczęciem prac nad gazociągiem należy dokonać odkrywki ręcznej gazociągu w celu ustalenia głębokości jego posadowienia. Gazociąg Dn 225 jest gazociągiem dostarczającym gaz do m. Słońsk i należy dochować staranności przy pracach w pobliżu gazociągu, tak, żeby nie doszło do jego uszkodzenia, ponieważ przy budynku 7 -7a będzie znajdował się pod projektowaną nawierzchnią.**
2. **Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni, chodnika i wjazdów należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.**
3. **W przypadku, gdy w obszarze przebudowywanej drogi występuje skrzynka uliczna do zasuw, oraz słupek oznacznikowy- regulacja wysokości w/w armatury spoczywa na Inwestorze przebudowy drogi.**
4. **Z uwagi na częściowe przykrycie gazociągu kostką brukową, Inwestor w/w przebudowy drogi nie będzie wnosił sprzeciwu w przypadku konieczności wykonywania prac eksploatacyjnych, awaryjnych lub przyłączeniowych na nowo wykonanym odcinku chodnika.**
5. **O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać**

Zarząd
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego
NIP: 778-13-59-052

Krzysztof Noga, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Regon: 639624958

termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.

6. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

7. **Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**
8. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.
10. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO
Robert Łagowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

