

ZP 271.13.2022

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 13/2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 13/2022

Wójt Gminy Górzycza działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „**Budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Laski Lubuskie, Spudłów oraz modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Górzycza** „

Pytania do SWZ

1. Proszę o doprecyzowanie robót związanych z niwelacją terenu i demontażu bramy z siatki (poz. 21 i 25-29 przedmiaru robót) w miejscowości Górzycza, czy chodzi o demontaż ogrodzenia 21 mb. i niwelację terenu 100m² (8,44 m³ urobku do wywozu z niwelacji) przed montażem? Czy pozycje te dotyczą innych robót?

Odpowiedzi

1. Na terenie planowanego placu zabaw istnieje stara scena, (nasyp ziemny z wylewka betonową) która należy rozebrać a teren zniwelować . Poz. 21 przedmiaru robót dotyczy demontażu istniejącej bramy 21m².